

副本

檔號：

保存年限：

臺北市政府工務局新建工程處 書函

106042

臺北市大安區臥龍街188號11號2樓

受文者：台北市葬儀商業同業公會

發文日期：中華民國113年5月3日

發文字號：北市工新工字第1133039949號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

地址：臺北市萬華區西寧南路4號2樓

承辦人：李清河

電話：02-23615853

傳真：02-23610482

電子信箱：cz_40121@gov.taipei

主旨：有關臺北市議會市民服務中心協調臺端等陳情本市第二殯儀館新館壁癌等會勘紀錄案，請查照。

說明：

- 一、依臺北市議會113年4月26日議秘服字第11319101310號書函辦理。
- 二、有關景行樓與景仰樓連接天橋設置擋雨設施，因涉及法規檢討，本處將再與殯葬處及設計單位研擬改善之可行性。
- 三、另景行樓地下停車場進場方向之機車道積水情事，本處已督商於113年5月2日於機車道兩側設置導水淺溝，後續將持續觀察成效，必要時並將配合休館日進場調整車道洩水坡度以強化排水作業。
- 四、至於景行樓地下二層牆壁髒污及滲水一事，本處將持續督商改善相關壁體止滲及導水，並清除牆面霉汙。

正本：黃小姐(請王閔生議員代轉)

副本：臺北市議會、臺北市議會王閔生議員、台北市葬儀商業同業公會、臺北市殯葬管理處、楊瑞禎聯合建築師事務所、應州工程有限公司、臺北市政府工務局新建工程處秘書室、臺北市政府工務局新建工程處工務科中正工務所

臺北市政府
工務局 新建工程處

